

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE**(2007. augusztus 1.)****a Litvániában található ignalinai atomerőműben a folyékony radioaktív hulladékok kezelésére kialakított rendszer átalakításához kapcsolódó radioaktív hulladék-ártalmatlanítási tervről****(Csak a litván nyelvű szöveg hiteles)**

(2007/C 180/02)

2006. február 3-án az Európai Bizottság az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta a litván kormánytól az ignalinai atomerőműben a folyékony radioaktív hulladékok kezelésére kialakított rendszer átalakításához kapcsolódó radioaktív hulladék-ártalmatlanítási terv általános adatait.

Ezen adatok és azon további információk alapján, amelyeket a Bizottság a litván kormánytól 2006. március 23-án, 2006. május 15-én, 2006. október 17-én és 2007. február 22-én kért és 2006. szeptember 7-én, illetve 2007. április 13-án megkapott, valamint a szakértőcsoporttal folytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1. A létesítmény és a valamely másik tagállam – ez esetben Lettország – területén fekvő legközelebbi pont közötti távolság mintegy 9 km.
2. A szokásos működés során a tervezett módosítás egészségi szempontból nem okoz jelentős hatást más tagállamok lakosságára nézve.
3. A tervezett módosítások nem érintik a meglévő létesítmény működése során keletkező szilárd halmazállapotú radioaktív hulladékokat.
4. Az általános adatokban eredetileg feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén várhatóan bekövetkező nem tervezett radioaktív szennyezés figyelembevételével a tervezett módosítás nem eredményez más tagállamokban olyan sugárdózist, amely a lakosság egészsége szempontjából jelentős lenne.

A Bizottság következőképpen azon a véleményen van, hogy az ignalinai atomerőműben a folyékony radioaktív hulladékok kezelésére kialakított rendszer átalakításához kapcsolódó radioaktív hulladék-ártalmatlanítási terv megvalósítása sem a szokásos működés során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén, várhatóan egyetlen típusú radioaktív hulladék vonatkozásában sem okoz radioaktív szennyeződését más tagállamok vizeiben, talajában vagy légtérében.

A Bizottság azonban megjegyzi, hogy az ignalinai atomerőmű leszerelésével összefüggésben a létesítmény 2006. január 1-jén új kibocsátási engedélyt kapott. Tekintettel arra, hogy az ignalinai atomerőmű leszerelésére vonatkozó általános adatokat külön be kell majd nyújtani, a Bizottság azt ajánlja, hogy az ignalinai atomerőműből származó kibocsátások addig se haladják meg a korábbi kibocsátási engedélyben előírt határértékeket.